



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00307/22

Серия **RU** № **0358996**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Место нахождения: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, 4. Адрес места осуществления деятельности: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 4, стр. 2, 3. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.1ПБ97. Дата регистрации аттестата аккредитации: от 01.07.2015. Телефон +7 (495) 617-27-27 доб. 2656. Адрес электронной почты: osert@academygps.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПожСоюз».
Место нахождения: 440068, Россия, Пензенская область, г. Пенза, ул. Терновского, д. 203, помещение 1/7.
Адрес места осуществления деятельности: 442961, Россия, Пензенская область, г. Заречный, ул. Коммунальная, д. 2 Б.
Номер государственной регистрации: 1165835061974.
Номер телефона: +7 (8412) 21-89-95. Адрес электронной почты: info@fire-union.net.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПожСоюз».
Место нахождения: 440068, Россия, Пензенская область, г. Пенза, ул. Терновского, д. 203, помещение 1/7.
Адрес места осуществления деятельности: 442961, Россия, Пензенская область, г. Заречный, ул. Коммунальная, д. 2 Б.
Номер государственной регистрации: 1165835061974.
Номер телефона: +7 (8412) 21-89-95. Адрес электронной почты: info@fire-union.net.

ПРОДУКЦИЯ

Распределительные устройства автоматических установок газового пожаротушения, моделей: РУП-25-150 ПМСА.494114.001ТУ, РУП-32-150 ПМСА.494114.001ТУ, РУП-50-150 ПМСА.494114.001ТУ, РУП-65-150 ПМСА.494114.001ТУ, РУП-80-150 ПМСА.494114.001ТУ, РУП-100-150 ПМСА.494114.001ТУ, РУП-150-100 ПМСА.494114.001ТУ, выпускаемые по ПМСА.494114.001ТУ.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8424 89 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 0432ЕАС от 23.03.2021 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.1ПБ97 от 01.07.2015 г.);
Протокола сертификационных испытаний № 007-2022 от 25.01.2022 г. (ИЛ ЛСИСТП Академии ГПС МЧС России рег. № RA.RU.2ПЖ15 от 16.04.2015 г.);
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53283-2009 «Установки газового пожаротушения автоматические. Устройства распределительные. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 4.4, 5.1.1 - 5.1.5, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.11, 5.1.12, 5.2, 5.3).
Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

28.01.2022

ПО

27.01.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Рожков Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Житенко Иван Филиппович
(Ф.И.О.)