



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.11NE55.B.00005/23

Серия **RU** № **0409807**



### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Института комплексной безопасности в строительстве НИУ МГСУ. Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 141006, Московская область, г. Мытищи, проспект Олимпийский, владение 50, строение 18. Регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.11NE55. Дата регистрации аттестата аккредитации 19.05.2022 г. Номер телефона: +7 (495) 287-49-14 доб. 3068. Адрес электронной почты: oc@ikbs-mgsu.ru.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПожСоюз» (ООО «ПожСоюз»). Адрес места нахождения: 440007, Пензенская область, г.о. город Пенза, г. Пенза, ул. Измайлова, стр. 15Б, офис 4. Адрес места осуществления деятельности: 442961, Россия, Пензенская область, г. Заречный, ул. Коммунальная, д. 2 Б. ОГРН: 1165835061974. Номер телефона: +7 (8412) 21-89-95. Адрес электронной почты: info@fire-union.net.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПожСоюз» (ООО «ПожСоюз»). Адрес места нахождения: 440007, Пензенская область, г.о. город Пенза, г. Пенза, ул. Измайлова, стр. 15Б, офис 4. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 442961, Россия, Пензенская область, г. Заречный, ул. Коммунальная, д. 2 Б.

### ПРОДУКЦИЯ

Распределительные устройства автоматических установок газового пожаротушения моделей: РУП-25-150 ПМСА.491114.001, РУП-32-150 ПМСА.491114.002, РУП-50-150 ПМСА.491114.003, РУП-65-150 ПМСА.491124.001, РУП-80-150 ПМСА.491124.002, РУП-100-150 ПМСА.491124.003, РУП-150-100 ПМСА.491124.004, РУ-25-150 ПМСА.491114.004, РУ-32-150 ПМСА.491114.005, РУ-50-150 ПМСА.491114.006, РУ-65-150 ПМСА.491124.005, РУ-80-150 ПМСА.491124.006, изготавливаемые по ТУ ПМСА.494114.001 ТУ «Распределительные устройства типа РУП и РУ». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8424 89 000 9

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения".

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 23-03-09/4ТР-ИКБС от 09.03.2023 г. (Испытательная лаборатория Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет" Институт комплексной безопасности в строительстве, рег. № РОСС RU.0001.21AI09). Акта о результатах анализа состояния производства № 008/ЕАЭС-22 от 21.11.2022 г. (ОС ИКБС МГСУ, рег. № RA.RU.11NE55 от 19.05.2022 г.). Схема сертификации: 1с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53283-2009 «Установки газового пожаротушения автоматические. Устройства распределительные. Общие технические требования. Методы испытаний» п.п. 4.4, 5.1.1-5.1.5, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.11, 5.1.12, 5.2, 5.3. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.03.2023 ПО 09.03.2028  
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Поляков Дмитрий Витальевич  
(Ф.И.О.)

Королюченко Ольга Николаевна  
(Ф.И.О.)